

CONFORMITEITSVERKLARING

Leverancier

Dehaco B.V.
Kruisbaak 25
2165 AJ Lissersbroek

Verklaart dat de hieronder beschreven arbeidsmiddelen:

Zeildouche

Dehaco douchesluis met zijdeuren 3 compartimenten 85 x 85cm
Ma2s douchesluis rits 2+1 3 85x255x200cm

Uitzonderingsregel

Ma2s douchesluis rits 2+1 3 75x225x190cm

Panelendouche

Dehaco panelendouche 89 x 89cm
Dehaco panelendouche 100 x 100cm

In overeenstemming is met de Sci Eisen aan arbeidsmiddelen. De arbeidsmiddelen worden geleverd volgens de gestelde ontwerp-eisen:

1

1. Geleverde uitvoering tenminste 3 traps;
2. Toenemende onderdruk per unitdeel in de richting van het containment, waardoor de luchtstroom in de richting van het containment gewaarborgd wordt;
3. Afmetingen van het vloeroppervlak van elke ruimte ten minste 85 cm * 85 cm;
4. Hoogte van de ruimten ten minste 190 cm;
5. Luchtstroom in doucheruimte tijdens douchen ten minste 35 dm³/sec. (126m³/h) i.v.m. afvoer waterdamp;
6. Temperatuur in de doucheruimte bij betreden van de doucheruimte ten minste 20 graden Celsius;
7. Temperatuur in de schone ruimte bij betreden van schone ruimte na het douchen ten minste 24 graden Celsius of ten minste 20 graden Celsius bij compensatie door stralingswarmte met wanden van 28 graden Celsius;
8. Luchtsnelheid in de schone ruimte (daar waar afgedroogd wordt) maximaal 0,15 m/s gemeten op 10 cm afstand van het hart van de roosters;

Extra voorwaarden

De douchesystemen voldoen aan de ontwerpeisen wanneer deze zijn uitgerust met:

- Dehaco bypass systeem
- Verwarming

De douchesystemen zijn voorzien van de juiste afmetingen roosters zodat de luchtstromingen overeenkomen met de ontwerpeisen.

Lisserbroek (NL), 1 juli 2022



Mark Berbée
Commercieel directeur
Dehaco B.V.